



Leistungserklärung Declaration of Performance

CPR-20-13-204-DE-EN

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:

BE-PSE01

2. Verwendungszweck(e) / Intended use/es:

Energieversorgungseinrichtung für Brandmeldeanlagen

Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems

3. Hersteller / Manufacturer

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien

5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System/s of assessment and verification of constancy of performance

1

6. Harmonisierte Norm / Harmonised standard(s):

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006

Notifizierte Stelle(n) / Notified Body/ies:

**0786
VdS Schadenverhütung GmbH**

7. Erklärte Leistung / Declared performance/s

| Wesentliche Merkmale | Essential characteristics | Leistung Performance | Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification | Abschnitt Clause |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leistungsfähigkeit im Brandfall | Performance under fire conditions | bestanden pass | EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006 | 4 – 6 |
| Betriebszuverlässigkeit | Operational reliability | bestanden pass | EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006 | 4 – 8 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit | Durability of operational reliability, temperature resistance | bestanden pass | EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006 | 9.5 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit | Durability of operational reliability, vibration resistance | bestanden pass | EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006 | 9.7 – 9.8, 9.15 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität | Durability of operational reliability, electrical stability | bestanden pass | EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006 | 9.9 – 9.13 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit | Durability of operational reliability, humidity resistance | bestanden pass | EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2006 | 9.6, 9.14 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

SCHRACK SECONET AG • Eibesbrunnergasse 18 • A-1120 Wien
UniCredit Bank Austria AG • Konto-Nr. 09493 191 200 • BLZ 12000 • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC BKAUATWW
FN 123356g Handelsgericht Wien • ARA 9588 • DVR 0785083 • UID ATU 37395207

GESCHÄFTSSTELLEN, WIEN, NIEDERÖSTERREICH und BURGENLAND: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Tel.: +43-1-811 57-0*, Fax: +43-1-811 57-222
KUNDENDIENST WIEN: Tel.: +43-1-811 03 0*, Fax: +43-1-811 57-500.

OBERÖSTERREICH: Kornstraße 16, A-4060 Leonding Hart, Tel.: +43-732-877 900 0*, Fax: +43-732-877 900 20, SALZBURG: Vogelweiderstraße 44a, A-5020 Salzburg, Tel.: +43-662-887 122 0*, Fax: +43-662-887 122 73,
TIROL: Dr.-Franz-Werner-Straße 36, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43-512-365 366 0*, Fax: +43-512-365 366 30, VORARLBERG: Sebastianstraße 13a, A-6850 Dornbirn, Tel.: +43-5572-511 99 0*, Fax: +43-5572-511 99-30,
STIEIERMARK: Neuseilerberger Straße 157, A-8055 Graz, Tel.: +43-316-407 676 0*, Fax: +43-316-407 676 35, KÄRNTEN: Feldkirchner Straße 138, A-9020 Klagenfurt, Tel.: +43-463-429 362-0*, Fax: +43-463-429 362-25

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Schrack Seconet AG

Wien

22.02.2016



Maximilian Strohmeier
Leitung Produktmanagement
und Kompetenzzentrum /
Head of Product Management
and Competence Center



Daniel Lörintz
Produktmanagement Brandmeldesysteme /
Product Management Fire Alarm Systems



HINWEIS

Eine falsche Benutzung oder Installation des Gerätes kann zu Personen- und Sachschäden führen.
Das genaue Vorgehen zur richtigen Installation und zur Handhabung entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung:
<https://www.schrack-seconet.com/de/services/downloadcenter> → B-TD-BE-PS0E01
Lesen Sie diese bitte aufmerksam und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.



NOTE

Improper use or installation of the device can lead to injury or damages.
For the exact procedure for proper installation and handling, please refer to the manufacturer documentation:
<https://www.schrack-seconet.com/en/services/downloadcenter> → B-TD-BE-PSE01
Please read this document carefully and follow the safety instructions before you begin with the installation.